



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.

Тел. (3412) 68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

от 02.06.2020г. № 1800-УМ/ОД-
5198-2020

на №

Главе муниципального образования

«Завьяловский район»

К.Н. Русинову

427000, УР, с. Завьялово, ул. Калинина, 68

Уважаемый Константин Николаевич!

В связи с поступившей информацией из ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Удмуртской Республике» 30.05.2020 в 02.30 о загрязнении системы водоснабжения с. Гольяны аммиачной селитрой, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике сообщает следующее.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» 30.05.2020г. из трех водоразборных колонок, расположенных по ул. Южкова, 8, Ул. Мира, ул. Молодежная в с. Гольяны Завьяловского района проведен отбор проб питьевой воды и лабораторные исследования. По результатам лабораторных исследований качество питьевой воды в отобранных пробах из водоразборных колонок, расположенных по ул. Южкова, 8, Ул. Мира, ул. Молодежная в с. Гольяны Завьяловского района по содержанию нитратов, нитритов, аммония соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (протокол лабораторных исследований № 2518/ от 02.06.2020г.).

Заместитель руководителя

 М.П. Трофимов

Третьякова 222309(доб. 405)